MDS DIO-12H3/4 RA-X			
X5			X1
Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
2.1	GND	DI 1.1	1.1
2.2	+U	DI 1.2	1.2
2.3	-	DI 1.3	1.3
2.4	RS-485 A	DI 1.Com	1.4
2.5	RS-485 B		X2
2.6	RS-485 G	DI 2.1	2.1
2.7	-	DI 2.2	2.2
2.8	Init	DI 2.3	2.3
2.9	DGND	DI 2.Com	2.4
2.10	-		X3
2.11	NO.DO 1	DI 3.1	3.1
2.12	Com.DO 1	DI 3.2	3.2
2.13	NO.DO 2	DI 3.3	3.3
2.14	Com.DO 2	DI 3.Com	3.4
2.15	NO.DO 3		X4
2.16	Com.DO 3	DI 4.1	4.1
2.17	NO.DO 4	DI 4.2	4.2
2.18	Com.DO 4	DI 4.3	4.3
		DI 4.Com	4.4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Утв.				

424-425

Условно-графическое обозначение прибора MDS DIO-12H3/4 RA-X

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

УГО

Формат А4