

Перв. примен.

Справ. №

MDS A10-4/4T-X

X2		X1	
Конт.	Цель	Цель	Конт.
2.1	DO 1+	AI 1.1	1.1
2.2	DO 1-	AI 1.2	1.2
2.3	DO 2+	AI 1.3	1.3
2.4	DO 2-	AI 2.1	1.4
2.5	DO 3+	AI 2.2	1.5
2.6	DO 3-	AI 2.3	1.6
2.7	DO 4+	CJC-	1.7
2.8	DO 4-	CJC+	1.8
2.9	DI 1.1	AI 3.1	1.9
2.10	DI 1.2	AI 3.2	1.10
2.11	DI 2.1	AI 3.3	1.11
2.12	DI 2.2	AI 4.1	1.12
2.13	DI 3.1	AI 4.2	1.13
2.14	DI 3.2	AI 4.3	1.14
2.15	DI 4.1	Init	1.15
2.16	DI 4.2	GND	1.16
2.17	+U	RS-485 A	1.17
2.18	-U	RS-485 B	1.18

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Утв.				

366-370

Условно - графическое
обозначение прибора
MDS A10-4/4T-X

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

УГО